

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЛИСКИНСКОМ
БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ
АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Юридический адрес: 395038, г. Воронеж, ул. Космонавтов, 21

Фактический адрес: 397900, Воронежская область, г. Лиски, проспект Ленина, 40 Телефон: (847391)-4-42-05, 4-51-36,

Факс (847391) 4-42-05 E-mail: ses@box.vsi.ru ОКПО № 019220449 в ГРКЦ Банка России по Воронежской области
г. Воронеж ИНН/КПП 3665049241/365202001



Аттестат аккредитации № РОСС.RU.00001.510198

Срок действия с «20» октября 2011 г по «20» октября
2016г.

Аттестат аккредитации № RA.RU.710018

Дата включения в реестр 05 мая 2015 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1142 - П

26 августа 2015 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) вода из колонки

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС) Товарищество собственников жилья
«Хохол-Тростянское»

Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Хохол-Тростянка, ул. Мира, 10а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 25 августа 2015 года 10 час.30 мин.

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) 25 августа 2015 года 11 час.20 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ 25 августа 2015 года 26 августа 2015 года

ЦЕЛЬ ОТБОРА соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по
показателям ОКБ, ТКБ, ОМЧ (п.3.3)

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У КОТОРОГО
ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ) Товарищество собственников жилья «Хохол-Тростянское»

Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Хохол-Тростянка, ул. Мира, 10а

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА)

Воронежская обл., Острогожский р-н, с. Хохол-Тростянка, ул. Шевченко, 9

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) АР- 1142 - 1П

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА ГОСТ 31942 - 2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического
анализа»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: образец отобран Мозговой Г.З. помощником врача по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области»
в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии
представителя объекта – председателя ТСЖ Кавериной Е.А.

Проба доставлена автотранспортом в стерильной посуде, в сумке холодильника, опечатана
печатью филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах.

Основание: договор №338 от 11.02.2015 года.

Акт отбора образцов (проб) № 970 от 25.08.2015 года.

Лицо ответственное за оформление данного протокола

«Утверждаю»

Руководитель (заместитель) АИЛ

МП



моу



Мозговая Г.З.

С.И.

Никитин С.И.

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА)				АР- 1142- 1П	
№п/п точка отбора	Определяемые показатели	Результат исследований	Гигиеническ ий норматив	Единицы измерения (для граф 3,4)	НД на методы исследования
1	2	3	4	5	6
Вода из колонок	Общие колиформные бактерии	Не обнаружены в 100	Отсутствие	КОЕ /100 мл	ГОСТ 31955-12 МУК 4.2.1018-01
	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружены в 100	Отсутствие	КОЕ /100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ОМЧ	5	Не более 50	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01

Исследования проводили:

Должность	ФИО	Подпись
Врач-бактериолог:	Калашникова М.И.	
Зав. отделом лабораторного контроля:	Калашникова М.И.	

Протокол № 1142- П

Протокол характеризует исключительно испытанный образец,
подлежит воспроизведению только с согласия АИЛ.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ФИЛИАЛ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ» В ЛИСКИНСКОМ,
БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ,
ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 396038, г.Воронеж, ул.Космонавтов, 21.

Телефон/факс: 2637761, 2636228

e-mail: san@sanep.vrn.ru

ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/366501001

Фактический адрес: 397900, Воронежская область, г.Лиски,
проспект Ленина, 40

Телефон/факс: 4 42 05, 4 63 02

e-mail: ses@box.vsi.ru

ОКПО 01922049, ОГРН 1053600128889

ИНН/КПП 3665049241/365202001

Аттестат аккредитации №RA.RU.710018

Дата внесения сведений в реестр
аккредитованных лиц 05 мая 2015 года



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 1107 от « 26 » августа 2015г.

по протоколу лабораторных исследований, испытаний от 26.08.2015г. №1142-П
Аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах
(Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510198 срок действия с 20 октября 2011г. по 20 октября 2016г.)
(наименование лаборатории)

Вода из колонки

(наименование пробы (образца))

Заключение: Исследованный образец воды питьевой, отобранный из колонки по адресу: ул. Шевченко, 9
с. Хохол-Тростянского Товарищества собственников жилья «Хохол-Тростянское», Острогожского района
соответствует требованиям ФЗ №416 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (гл. 4,
ст.23, п.4), СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения по микробиологическим показателям ОМЧ,
ОКБ, ТКБ (п.3.3)

ЭКСПЕРТ – и.о. зам. Главного врача
(должность)

№2143 выдан 26.04.14г.

ГБОУ ВПО Омская Государственная
Медицинская Академия

Действителен до 26.04.2019г.

(№ и дата сертификата эксперта)



Сапожков А.В.
(ФИО эксперта)