

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ
РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Фактический адрес: 397900, Воронежская область, г. Лиски,
проспект Ленина, 40
Телефон: (847391)-4-42-05, 4-51-36 факс (847391)-4-42-05
e-mail: ses@box.vsi.ru
ОКПО 01922049 ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/365202001

Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510198
Срок действия с «20» октября 2011г.
по «20» октября 2016г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 700-П от «08» июня 2015 г. 609

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): вода питьевая

ЗАКАЗЧИК (НАИМЕНОВАНИЕ, ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС): Товарищество собственников
жилья «Хохол-Тростянской»: Воронежская область, Острогожский район, с. Хохол-Тростянка, ул. Мира, 10а

ДАТА И ВРЕМЯ ОТБОРА ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 05 июня 2015 г. 14 час 45 мин

ДАТА И ВРЕМЯ ДОСТАВКИ ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): 05 июня 2015 г. 15 час. 30 мин.

ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ: 05 июня 2015 г – 08 июня 2015 г

ЦЕЛЬ ОТБОРА: СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.» (п.3.5, п.3.4.1), ГН
2.1.5.1315-2003 « Предельно – допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных
объектов хозяйственно – питьевого и культурно - бытового водопользования»

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ИЛИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО, У
КОТОРОГО ОТБИРАЛИСЬ ПРОБЫ (ОБРАЗЦЫ): Товарищество собственников жилья «Хохол-
Тростянской»: Воронежская область, Острогожский район, с. Хохол-Тростянка,
ул. Мира, 10а

ОБЪЕКТ, ГДЕ ПРОИЗВОДИЛСЯ ОТБОР ПРОБЫ (ОБРАЗЦА): колонка: Воронежская обл.,
Острогожский район, с. Хохол-Тростянка, ул. Шевченко, 9

КОД ПРОБЫ (ОБРАЗЦА) АР – 700- ЗП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ: ОБЪЕМ ПАРТИИ

НД НА МЕТОДИКУ ОТБОРА: ГОСТ 31861-2012 «Вода Общие требования к отбору проб».

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ: автотранспорт, в печатанном виде, опечатан печатью
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Лискинском,
Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Образец отобран Мозговой Г.З.-пом. врача по
коммунальной гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в
Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском, Острогожском районах в присутствии
председателя ТСЖ Кавериной Елены Альбертовны по договору №338 от 11.02. 2015г. Протокол
отбора проб № 566 от 05.06.2015г

Лицо, ответственное за оформление данного протокола: О.Н. Журавлёва
«Утверждаю» Ф.И.О.

Руководитель (заместитель) АИЛ СИ Никитин





Общее количество страниц 2, страница 1


Код образца (пробы):

АР – 700-3П

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты исследований, единицы измерений	Гигиенический норматив, не более, единицы измерения	НД на методы исследования
1	2	3	4	5
1	Запах при 20 ⁰ С	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
2	Привкус	0 баллов	2 балла	ГОСТ 3351-74
3	Цветность	<1,0 градусов	20 градусов цветности	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	<1,0 ЕМФ	2,6 ЕМФ (единицы мутности по формазину)	ГОСТ 3351-74
5	Жесткость общая	7,4±1,1 мг-экв/(л) (⁰ Ж)	7,0 мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
6	Железо(Fe, суммарно)	<0,05 мг/ дм ³ (л)	0,3мг/ л	ГОСТ 4011-72
7	Нитраты, (по NO ₃)	8,6±1,5 мг/ дм ³ (л)	45,0мг/ л	ГОСТ 18826-73

Исследования проводили:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Денисова Т.Э.	
Фельдшер-лаборант	Усова М.М.	

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Заведующая отделом лабораторного контроля	Калашникова М.И.	

Протокол характеризует исключительно
испытанный образец и подлежит
воспроизведению только с согласия АИЛ
Общее количество страниц 2, страница 2(протокол №700-П)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В ЛИСКИНСКОМ, БОБРОВСКОМ, КАМЕНСКОМ, КАШИРСКОМ, ОСТРОГОЖСКОМ РАЙОНАХ

АККРЕДИТОВАННЫЙ ОРГАН ИНСПЕКЦИИ



Юридический адрес: 394038, г. Воронеж,
ул. Космонавтов, 21
Телефон/факс: 2637761, 2636228
e-mail: san@sanep.vrn.ru
ОКПО 75929854, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/366501001
Фактический адрес: 397900, г. Лиски, про-
спект Ленина, д.40
тел./факс 8 (47391) 4-42-05, 4-11-58 :
e-mail: ses@box.vsi.ru
ОКПО 019220449, ОГРН 1053600128889
ИНН/КПП 3665049241/365202001

Аттестат аккредитации №РА.RU.710018
Дата внесения сведений в реестр аккреди-
тованных лиц 05 мая 2015 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№609 от «08»ИЮНЯ 2015 Г.

на протокол лабораторных исследований, испытаний от 08.06.2015 № 700-П
*Аккредитованной испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Воронежской области» в Лискинском, Бобровском, Каменском, Каширском,*

Острогожском районах.

(наименование лаборатории)

Вода питьевая, код образца АР-700 -ЗП;

(наименование пробы (образца))

Заключение: Исследованный образец воды питьевой из разводящей сети ТСЖ «Хохол Тростянское» Воронежская обл., Острогожский район, с. Хохол Тростянка, ул. Мира, д.10а. - соответствует требованиям ст.11 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99г. №52-ФЗ (с изм., внесёнными Федеральным законом от 29.12.2014 N 458-ФЗ), п.3 ст.1, п.4 ст.23 Федерального закона от 07 декабря 2011г. №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 « Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

эксперт Сапожков А.В.
(Сертификат эксперта №2143
выдан 26.04.2014г. ГБОУ ВПО
Омская Государственная
Медицинская Академия
действителен до 26.04.2019г.)

Сапожков А.В.

(Ф.И.О. Эксперта)